RAPORT Z BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH
WODY ZDEMINERALIZOWANEJ
(za wymiennikiem A/K)

Okres pobierania próbek: marzec 2019

Sprawozdanie sporządzono dnia: 2019-04-01

Wyniki badań laboratoryjnych:

lp.	Rodzaj badania		Wynik badania	Dopuszczalna wartość	Metoda badawcza
1.	Wskaźnik p	mvl/l	**0**	**0**	Miareczkowa wg PN-EN-90/C-04540.03 Wg PN-EN-ISO 9963-1/01
2.	Wskaźnik m	mvl/l	**0,011**	**< 0,05**	Miareczkowa wg PN-90/C-04540.03/Az1
3.	Twardość wody	mvl/l	**0**	**0**	Miareczkowa wg PN-72/C-04554.03
4.	Chlorki	mg/l	**0**	**0**	Zmętnieniowa wg PN-76/C-04617/01
5.	Krzemionka	mg/l	**0,0089**	**< 0,02**	Kolorymetryczna Metoda HACH nr 8282
6.	Odczyn pH	pH	**6,3**	**< 7**	Elektrometryczna wg PN-90/C-04540.01
7.	Przewodność właściwa	µS/cm	**0,13**	**< 0,6**	Elektrometryczna wg PN-EN-27888
8.	Żelazo	mg/l	**0,0067**	**< 0,02**	Kolorymetryczna Metoda HACH nr 8147
9.	Sód	mg/l	**0**	**< 0,05**	Potencjometryczna wg instrukcji producenta
10.	Utlenialność	mg/l	**1,0**	**< 10**	Miareczkowa wg PN-EN-ISO 8467/01

Sprawozdanie wykonał:

01.04.2019r.

Data i podpis

Zatwierdził:

Dział Kontroli Eksploatacji
Kierownik
Mariusz Dobies

Data i podpis

01.04.2019